

附件 1:

民用运输机场供油工程设计规范

(MH5008-2017) 第一修订案

本修订案对如下条款进行了修订,修改内容已在原文基础上修改显示,其中“划删除线”的部分为删除内容,“涂灰色背景”的部分为新增内容。

一、5.2 修订内容如下:

5.2.4 机场油库与机场进场路及场内道路的安全距离应按照《石油库设计规范》(GB 50074)中石油库与道路的安全距离确定。

二、6.1.5.2 修订内容如下:

2 采用泵送装卸油时,装卸油泵、过滤器、压力接头等应布置在同一区域岛(台)上,取消收油岛(台),装卸油泵基础的高度宜为 150mm。并设置定量装载系统。

三、7.5.2.3 修订内容如下:

3 防火堤内地面不宜采用混凝土地坪,当防火堤内采用防渗膜时,宜应铺设约 200mm 厚碎石,其粒径宜不大于 40 mm,并设置巡检道路。